

**Panels / Panneaux : SOLO BAFFLE ZIG ZAG 1800 x 600/300**

**Equivalent sound absorption area A of baffles / Aire d'absorption équivalente A de baffle**

**Test number / Numéro d'essai: 11**

**Date of test / Date de l'essai: 05/16/18**

**Standards / Normes: EN ISO 354, EN ISO 11654 and EN 16487**

**MAIN CHARACTERISTICS**

**CARACTERISTIQUES PRINCIPALES**

Total test area in m<sup>2</sup> : 10.8  
Surface totale en m<sup>2</sup>

Frame height in mm : 300  
Hauteur du cadre en mm

Number of samples : 10  
Nombre d'échantillons

Mounting type : J  
Montage type

**MEASUREMENT CONDITIONS**

**CONDITIONS DE MESURES**

Empty room  
Salle vide

Temperature: 24°C  
Température

Relative humidity: 57%  
Humidité relative


Room with sample  
Salle avec matériau

Temperature: 24°C  
Température

Relative humidity: 56%  
Humidité relative

**RESULTS / RESULTATS**

A in m<sup>2</sup>



f	A
125	0,3
250	0,5
500	0,6
1000	0,9
2000	0,9
4000	0,9
Hz	m <sup>2</sup>